



INDUKTIOILMUKKAKAAPELOINTI ASENNETAAN KOKO SALIN KATTAVASTI.
INDUKTIOILMUKKAKAAPELINA KÄYTETÄÄN GHUITA KUPARIFOLIO KAAPELIA JONKA
PINTA-ALA ON 2.5mm²
KAAPELOINTI ON ESITETTY KATKOVIIVALLA POHJAKUVASSA. URAKOITSIJAN ON
TARVITTAESSA KÄYTETTÄVÄ ERKOISASIAINTUNTUJAA KAAPELOINNIN TOTEUTUKSESSA
("SIGNAALI" TÄYTYY KULKEA SAMAN SUUNTAAN VIEREKKÄISISSÄ KAAPELISIISSÄ)

Revisiointilomake 4 MUUTOS	Karttoide 47	Tasot 6	Yhteenvetomateriaali Pöytäkirja	Muut Jouko, M
SVENSKA SKOLCENTRUM GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS LÄNTINEN KOULUTIE 3 02700 KAUNIAINEN			Pöytäkirja 1 KERRAN TASOPIRUSTUS	
Gränlund Oy Malminkatu 21, PL 99 00701 Helsinki Puh. 010 759 2000			Tekijä GAD -063xv06340P019/CAD6/SAHT/2110.dwg	
Päivä 24.1.2017			Mallisto 2011	