

Rakennusvalvonta

Asia: Ullanmäentie 10, Kauniainen – lausuntopyyntö

Kreivi

Talo A - päiväkotiki 1

- invamitoitettu WC tila puuttuu, onko tila tarkoitettu vaippaikäisille?

päiväkotiki 2

- inva WC:n 'sädeympyrä' puuttuu, onko suunniteltu tila mitoitukseltaan riittävä?

Talo B - päiväkotiki 3

- invamitoitettu WC tila puuttuu

Muuta huomioitavaa:

Onko piha-alueella ja taloyhtiön pysäköintihallissa huomioitu inva pysäköinti ja latauspiste sähköautoille?