

## Lausunto

### Bredanportti 5

<b>Asiointikunta</b> Kauniainen	<b>Hakemuksen vaihe</b> Hakemus jätetty
<b>Kiinteistötunnus</b> 235-5-501-1	<b>Hakemus jätetty</b> 20.10.2017
<b>Asiointitunnus</b> LP-235-2017-00076	<b>Käsittelijä</b> Lamberg Sirkka
<b>Hankkeen osoite</b> Bredanportti 5	<b>Hakija</b> As Oy Kauniaisten Bredanlaakso c/o Peab Oy, As Oy Kauniaisten Bredankallio c/o Peab Oy
<b>Toimenpiteet</b> 3 × Asuinkerrostalon tai rivitalon rakentaminen	

## Lausunto

<b>Lausunnon pyyntöpäivä</b> 03.11.2017	<b>Kuvaus</b> Vammaisneuvoston hallintoassistentti
<b>Lausunnon antopäivä</b> 15.11.2017	<b>Lausunnon antaja</b> Saara Leppäharju
<b>Lausuntoteksti</b> Rakennusvalvonta Vammaisneuvoston lausunto 7-2017 Asia: lausunto lupahakemukseen osoitteessa Bredanportti 5, Kauniainen Ohessa piirustuksista huomioituja kohteita: Pohjakerros	

- invapysäköinti paikat sekä hallitiloissa että piha-alueella?

- pistokkeet sähköautoille?

A talo

- ko. huoneistot: 3 h, ph+sauna: piirustuksissa huoneistokooksi mainittu 1h+k (62.5):  
A18, A27, A36 , A45, A53

- pesuhuoneen invatila ympyrä puuttuu?: A29, A38, A47

- eteistilan invatila ympyrä puuttuu?: A21, A30, A39

B talo

- pesuhuoneen invatila ympyrä puuttuu?: B54, B62, B70, B78, B86

C talo

- pesuhuoneen invamitoitusympyrä puuttuu?: C93, C101, C109, C117

Kauniainen 15.11.2017

Marketta Forsell, pj

Kauniaisten vammaisneuvosto

<b>Lausuntotieto</b>	<b>Liitteet</b>
puollettu	1 kpl

↑

Konjans "Ehdollinen"

## Anne Vanhanen

---

**Aihe:** VL: Bredanportti 5/lisäaikaa lausuntopyynnölle

---

**Lähtettäjä:** Saara Leppäharju

**Lähetetty:** keskiviikko 15. marraskuuta 2017 15:44

**Vastaanottaja:** Anne Vanhanen <Anne.Vanhanen@kauniainen.fi>

**Aihe:** VS: Bredanportti 5/lisäaikaa lausuntopyynnölle

Hei Anne,

Ok, kiitos viestistäsi, saimme lähetettyä lausunnon tänään. Lausuntotiedoksi valitsin vahingossa ”puollettu” ”ehdollisen” sijaan, toivottavasti tämä on ok silti.

T. Saara

