

Lausunto

Ullanmäentie 10

Asiointikunta Kauniainen	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 235-5-502-2	Hakemus jätetty 26.06.2017
Asiointitunnus LP-235-2017-00185	Käsittelijä Lamberg Sirkka
Hankkeen osoite Ullanmäentie 10	Hakija Ruohoniemi Sini Johanna, Avikainen Johanna
Toimenpiteet Asuinkerrostalon tai rivitalon rakentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 19.09.2017	Kuvaus pelastusviranomainen
Lausunnon antopäivä 22.09.2017	Lausunnon antaja LUP
Lausuntoteksti - Pääpiirustuksissa ja paloteknisen suunnitelman piirustuksissa eroavaisuuksia (mm. porrashuoneen osastointi luhtikäytävästä) -> piirustukset päivitettävä vastaamaan toisiaan - Palotekninen suunnitelma on päivitettävä - Tonttijaon/ rakentamisen vaiheistamisen vaikutukset arvioitava -> lausunnon	

vaikutuksista voi sisällyttää palotekniseen suunnitelmaan

- Savunpoistosuunnitelma laadittava/ esitettävä pelastuslaitokselle
- Turva-/ merkkivalosuunnitelma laadittava/ esitettävä pelastuslaitokselle (autosuoja ja sen poistumisreitit ulos asti sekä päiväkotitilat)
- Autosuojaan johtavaan nosto-oveen tulee lisätä käyntiovi
- Pelastustielle ei pitäisi lähtökohtaisesti sijoittaa autopaikkoja (ainakaan niin että nostopaikkoja ei saada toteutettua LUP:n pelastustieohjeen mukaisesti)
- Väestönsuojan suojaantureitti/ hätäpoistumiskäytävä ei saa johtaa rakennuksen samalle seinustalle
- Rakennuslupa-ehdoksi erityinen palotarkastus

Raimo Hakonen

Palotarkastaja

p.046-877 3876

Lausuntotieto	Liitteet
ehdollinen	0 kpl