

Rakennuslupahakemus R14-2018, (253-5-560-26, Bredanniitynkuja 14 B, kaksikerroksinen puurakenteinen omakotitalo, johon liitetty autokatos ja ulkovarasto)

RAKV 20.03.2018 § 20

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Hakija hakee rakennuslupaa rakentaan kaksikerroksinen puurakenteinen omakotitalo, johon liitetty autokatos ja ulkovarasto.

Pääpiirustukset sekä muut lupaan liittyvät asiakirjat ovat esityslistan **liitemateriaalina**.

Ehdotus

Lupa myönnetään päätösehdotuksesta ilmenevin määräyksin.

- - -

Esittelijä täydensi kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

"Ympäristöministeriön asetuksessa (796/2017) määrätään ääniympäristöstä asuinrakennuksessa mm. seuraavaa: "ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ulkovaipan ääneneristys on vähintään 30 desibeliä".

Selvitys mm. kyseisen määräyksen täyttymisestä tulee olla esittää rakennusvalvonnalle tarvittaessa ennen käyttöönottokatselmusta.

Ennen aloituskokousta on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä allekirjoitetut rakennustapaohjeen mukaiset rasitesopimukset."

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.