

Vastine oikaisuvaatimukseen (rakennuttajainsinöörin päätös 27.8.2018 § 3, radiomaston purkaminen)

272/10.03.02/2018

YLKV 25.09.2018 § 92

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilona Lehto, puh. 050 594 2359
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunki on vastaanottanut oikaisuvaatimuksen rakennuttajainsinöörin viranhaltijapäätöksestä purkaa turvallisuussyistä radiomasto Kasavuoren koulukeskuksen katolta (**ohjeismateriaali**). Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua viranhaltijapäätökseen. Hakija katsoo, että peruste maston poistamiseen käy ilmi väärästä syystä ja että maston kunnossapitoa ei ole laiminlyöty. Hakija ei vaadi oikaisua varsinaiseen asiaan eli radiomaston poistamiseen koulukeskuksen katolta.

Oikaisuvaatimus katsotaan perusteettomaksi, sillä päätöksessä ei oteta kantaa maston kunnossapitoon tai viitata sen kunnossapidon laiminlyöntiin tai maston huonoon kuntoon. Maston purkupäätös tehtiin kuten päätöksessä lukee "huomioiden maston ikä sekä maston kiinnitys- ja tukirakenne, se ei turvallisuussyistä sovellu sijoitettavaksi koulu- ja asuinrakennusten lähistölle".

Ennen vesikaton korjaustöiden aloitusta tiedotettiin Kauniaisten radiokerho ry:tä tulevasta remontista ja ohjeistettiin yhdistyksen hallitusta purkamaan radiomasto, jotta vesikaton korjaustyö voitaisiin toteuttaa. Yhdistys esitti, että maston purun ollessa ajallisesti ja taloudellisesti mittava työ sitä ei purettaisi vaan remontin aikainen sääsuoja rakennettaisiin maston ympärille. Sääsuojan asentamisen yhteydessä maston harusvaijerikiinnityksiin jouduttiin puuttumaan. Yhtä kiinnitysvaijeria irrotettaessa havaittiin, että maston kiinnitysmekanismi ei kestä yhden kiinnitysvaijerin irtoamista vaan se oli tällöin vaarassa kaatua koulurakennuksen päälle, minkä johdosta rakennus evakuoitiin vaara-alueelta.

Huomioiden mahdollisen ilkivallan, luonnonilmiöiden sekä ikärasituksen aiheuttamat vaaratekijät maston kiinnitysmekanismiin sekä huomioon ottaen piha-alueilla oleskelevien lasten ja nuorten suuri määrä, todettiin, että radiomastoa ei ole turvallista säilyttää koulurakennuksen katolla.

Tilakeskus on esittänyt yhdistykselle mahdollisuutta selvittää mastolle vaihtoehtoinen turvallisempi sijainti.

YTJ:

Valiokunta päättää hyväksyä esittelytekstissä mainitut perustelut ja hylätä Kauniaisten Radiokerho ry:n oikaisuvaatimuksen. Viranhaltijapäätöstä ei ole syytä muuttaa, sillä päätöksessä ei oteta kantaa maston kuntoon tai kunnossapitoon eikä viitata maston kunnossapidon laiminlyöntiin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.