


16.4.2020

Kauniaisten kaupunki  
Kirjaamo  
[kirjaamo@kauniainen.fi](mailto:kirjaamo@kauniainen.fi)



Asianro 70/10.03.01/2020

**KANNANOTTO KOSKIEN ALPPITIEN KATUSUUNNITELMAA, KAUNIAINEN**

Alppitien katusuunnitelmassa on esitetty uudelle hulevesiviemärille paikoittain liian pieniä peitesyvyyyksiä, jolloin lämpöeristettä ei voida sijoittaa riittävän syväälle katurakenteeseen. Liian lähelle kadun pintaa asennettu lämpöeriste voi aiheuttaa ajoittaista liukkautta. Hulevesilinjan peitesyvyydet on tarkistettava, mikä voi edellyttää vähäistä kadun tasauksen nostamista niissä kohdissa, joissa peitesyvyys on liian pieni. Suunnitelmien tarkistus on tehtävä yhteistyössä Kauniaisten kaupungin, HSY:n ja suunnittelijan kanssa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa alueinsinööri Anna Lukka 050 379 1734, [etunimi.sukunimi@hsy.fi](mailto:etunimi.sukunimi@hsy.fi).

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Jukka Saarijärvi  
yksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksi HSY:n kirjaamo